



Comune di Pizzale

Provincia di Pavia (PV)

Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

L. 41/1986 "Legge finanziaria"

L. 104/1992 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

D.G.R. n°XI/5555 del 23.11.2021 "Linee guida per la redazione dei piani per l'accessibilità, usabilità, inclusione e benessere ambientale"

ET01 – Schede di rilievo

Giugno 2026

Adozione: Delibera di Consiglio Comunale n. del


Approvazione: Delibera di Consiglio Comunale n. del

Pubblicazione BURL: Serie n. del

A01 – Municipio

Via	Franco Ferraris, 8
Frazione	//
Codice identificativo	A01
Vincoli amministrativi	Vincolo automatico: apposto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 42/2004

Inquadramento urbanistico (estratto PDR 3.3)



Fotografie




Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo



Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo




Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo



Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo



Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo





Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 - Schede di rilievo



Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo



Descrizione struttura

Il municipio del Comune di Pizzale, sede istituzionale dell'ente locale, si trova in Via Ferraris 8 ed è il punto di riferimento per la vita amministrativa e civile del paese. L'edificio ospita gli uffici comunali e i servizi fondamentali per i cittadini, tra cui anagrafe e stato civile, ufficio tecnico, ragioneria e protocollo.

Nella zona retrostante l'edificio è presente un'area pavimentata che viene utilizzata per organizzare le feste di paese, accessibile mediante un ingresso, carrabile e pedonale, posto a fianco dell'ingresso dell'edificio municipale

Legenda

4	Accessibile in autonomia	
3	Accessibile con difficoltà	X
2	Accessibile con accompagnatore / parzialmente accessibile	
1	Non accessibile	

Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo

1. Arredi non fruibili;
2. Mancanza di ascensore o servoscala per l'accesso al piano superiore;
3. Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle;
4. Presenza di ostacolo sporgente dal muro in corrispondenza dell'accesso agli uffici al piano terra;
5. Assenza di segnaletica informativa – orientativa.

Criticità	Possibile soluzione
Arredi non fruibili	Riorganizzazione degli uffici ed eliminazione di arredi non idonei
Mancanza di ascensore o servoscala per l'accesso al piano superiore	Installazione di servoscale o realizzazione di ascensore per l'accesso al piano superiore
Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle	Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico
Presenza di ostacolo sporgente dal muro in corrispondenza dell'accesso agli uffici al piano terra	Spostamento dell'ostacolo (batteria di accumulo dell'impianto fotovoltaico)
Assenza di segnaletica informativa – orientativa	Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti

Via	Franco Ferraris, 8
Frazione	//
Codice identificativo	A02
Vincoli amministrativi	Vincolo automatico: apposto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 42/2004



Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo



Descrizione struttura

L'ambulatorio del Comune di Pizzale, posto all'interno della sede istituzionale dell'ente locale, si trova in Via Ferraris 8, è accessibile dalla zona retrostante l'edificio municipale ed è formato da una sala di attesa, un bagno per il pubblico e la sala ambulatoriale (dotata di proprio servizio igienico).

Legenda

4	Accessibile in autonomia	
3	Accessibile con difficoltà	
2	Accessibile con accompagnatore / parzialmente accessibile	X
1	Non accessibile	

Criticità rilevate

1. Rampa all'ingresso non adeguata: pendenza eccessiva e mancanza di corrimano, risulta essere pericolosa;

Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo

2. Arredi non fruibili;
3. Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle;
4. Assenza di segnaletica informativa – orientativa.

Criticità	Possibile soluzione
Rampa all'ingresso non adeguata	Installazione di nuova rampa con pendenza adeguata e dotata di corrimano
Arredi non fruibili	Riorganizzazione dell'ambulatorio ed eliminazione di arredi non idonei
Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle	Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico
Assenza di segnaletica informativa – orientativa	Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti

A03 – Scuola materna


Via	Roma, 31
Frazione	//
Codice identificativo	A03
Vincoli amministrativi	Vincolo automatico: apposto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 42/2004

Inquadramento urbanistico (estratto PDR 3.3)



Fotografie










Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo



Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo




Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo







Descrizione struttura

La Scuola Materna del Comune di Pizzale, è una struttura istituzionale di impianto storico caratterizzata da un volume compatto a pianta regolare, si articola su due piani fuori terra. L'accesso all'immobile avviene dal marciapiede posto di fronte all'ingresso, a lato della Via Roma. L'edificio è circondato da un'area esterna recintata, adibita a cortile e giardino, che funge da zona filtro.

Legenda

4	Accessibile in autonomia	
3	Accessibile con difficoltà	
2	Accessibile con accompagnatore / parzialmente accessibile	X
1	Non accessibile	

Criticità rilevate

1. Percorso esterno con deformazioni/ostacoli;

Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo


2. Superamento difficoltoso di alcune soglie;
3. Mancanza di parcheggio riservato;

Criticità	Possibile soluzione
Percorso esterno con deformazioni e/o ostacoli	Manutenzione straordinaria del percorso esterno e rimozione degli ostacoli
Superamento difficoltoso di soglie	Acquisto di rampe in alluminio mandorlato conformi alla normativa o creazione di rampe in c.a.
Mancanza di parcheggio riservato	Individuazione di area idonea e realizzazione di parcheggio riservato conforme alla normativa

A04 – Campo Sportivo 'Massimo Denari'

Via	Badesse, 4
Frazione	//
Codice identificativo	A04
Vincoli amministrativi	//

Inquadramento urbanistico (estratto PDR 3.3)



Fotografie



Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo



Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo



Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo





Descrizione struttura

Il Campo Sportivo “Massimo Denari” si presenta come un tipico centro sportivo di aggregazione locale. Il centro è dotato di un campo da calcio in erba naturale circondato da una recinzione perimetrale, un campetto da basket in battuto di cemento, un campo di bocce, un’area dedicata allo svago dotata di giochi per bambini, un campo da tennis/badminton, un edificio contenente gli spogliatoi, il Palazzo Pelizza e un fabbricato accessorio adibito a spogliatoi e servizio igienico. L’accesso, carrabile e pedonale, avviene dalla Via Badessa. Il centro è dotato di un adeguato numero di parcheggi.

Legenda

4	Accessibile in autonomia	
3	Accessibile con difficoltà	
2	Accessibile con accompagnatore / parzialmente accessibile	X
1	Non accessibile	

Criticità rilevate

1. Assenza di percorso accessibile;
2. Viabilità pedonale interna non garantita/accessibile;
3. Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale;
4. Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle;
5. Assenza di segnaletica informativa – orientativa;
6. Assenza di un gioco accessibile/inclusivo.

Criticità	Possibile soluzione
Assenza di percorso accessibile	Creazione di nuovo accesso dalla zona dei parcheggi
Viabilità pedonale interna non garantita/accessibile	Creazione di un percorso inclusivo in rilevato o a raso che permetta a tutti di muoversi liberamente per accedere alle varie attività, da realizzare nelle zone verdi che circondano tutti i campi/edifici
Campo polivalente (basket/manifestazioni sportive e danzanti) deteriorato e pericoloso	Messa in sicurezza mediante il rifacimento del campo polivalente in materiale durevole

Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)


ET01 – Schede di rilievo

Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)
Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle	Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico
Assenza di segnaletica informativa – orientativa	Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti
Assenza di un gioco accessibile/inclusivo	Acquisto ed installazione di uno o più giochi inclusivi nell'area svago.

A05 – Palazzo Pelizza

Via	Badesse, 4 – interno al Centro Sportivo “Massimo Denari”
Frazione	//
Codice identificativo	A05
Vincoli amministrativi	//

Inquadramento urbanistico (estratto PDR 3.3)



Fotografie



Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo



Descrizione struttura

Il Palazzo Pelizza è un fabbricato facente parte del Campo Sportivo “Massimo Denari” ed è attualmente utilizzato come sala polivalente. L'accesso, carrabile e pedonale, avviene dalla Via Badessa. Il Palazzo, così come il Centro Sportivo “Massimo Denari” è dotato di un adeguato numero di parcheggi.

Legenda

4	Accessibile in autonomia	
3	Accessibile con difficoltà	
2	Accessibile con accompagnatore / parzialmente accessibile	X
1	Non accessibile	

Criticità rilevate


1. Assenza di percorso accessibile;
2. Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale;
3. Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle;
4. Presenza di gradino di altezza superiore a 2,5 cm;

Criticità	Possibile soluzione
Assenza di percorso accessibile	Creazione di nuovo accesso dalla zona dei parcheggi
Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)
Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle	Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico
Presenza di gradino di altezza superiore a 2,5 cm	Acquisto e posa di piccola rampa per il superamento del gradino


A06 – Spogliatoi del Centro Sportivo 'Massimo Denari'


Via	Badesse, 4 – interno al Centro Sportivo “Massimo Denari”
Frazione	//
Codice identificativo	A06
Vincoli amministrativi	//

Inquadramento urbanistico (estratto PDR 3.3)



Fotografie






Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo







Descrizione struttura

Gli spogliatoi del Centro Sportivo sono all'interno di un fabbricato indipendente, inclusi nell'area facente parte del Campo Sportivo "Massimo Denari". L'accesso, carrabile e pedonale, avviene dalla Via Badessa. Gli spogliatoi, così come il Centro Sportivo "Massimo Denari" è dotato di un adeguato numero di parcheggi.

Legenda

4	Accessibile in autonomia	
3	Accessibile con difficoltà	
2	Accessibile con accompagnatore / parzialmente accessibile	X
1	Non accessibile	

Criticità rilevate

1. Assenza di percorso accessibile;
2. Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale;
3. Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle;
4. Assenza di rampa/servoscala per l'accesso;
5. Percorso esterno non accessibile (ghiaia/pietrischetto);

Criticità	Possibile soluzione
Assenza di percorso accessibile	Creazione di nuovo accesso dalla zona dei parcheggi
Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)
Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle	Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico
Rampa all'ingresso non adeguata	Installazione di nuova rampa con pendenza adeguata e dotata di corrimano

Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)


ET01 – Schede di rilievo

Percorso esterno non accessibile (ghiaia/pietrischetto)	Realizzazione di nuova pavimentazione
--	---------------------------------------

A07 – Cimitero comunale

Via	SP 23
Frazione	Porana
Codice identificativo	A07
Vincoli amministrativi	Vincolo automatico: apposto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 42/2004

Inquadramento urbanistico (estratto PDR 3.1)






Fotografie



Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)


ET01 – Schede di rilievo











Descrizione struttura

Il Cimitero del Comune di Pizzale si trova lungo la SP23. L'accesso, carrabile e pedonale, avviene dalla SP23. L'area è dotata di un adeguato numero di parcheggi.

Legenda

4	Accessibile in autonomia	
3	Accessibile con difficoltà	
2	Accessibile con accompagnatore / parzialmente accessibile	X
1	Non accessibile	

Criticità rilevate


1. Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale;
2. Presenza di gradini con altezza superiore a 2,5 cm;
3. Assenza di segnaletica informativa – orientativa;

Criticità	Possibile soluzione
Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)
Mancanza di un servizio igienico utilizzabile da persone in sedia a rotelle	Adeguamento dell'attuale servizio igienico / realizzazione di nuovo servizio igienico
Assenza di segnaletica informativa – orientativa	Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti

A08 – Chiesa di San Giacomo Maggiore


Via	Franco Ferraris, 19
Frazione	//
Codice identificativo	A08
Vincoli amministrativi	Vincolo automatico: apposto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 42/2004

Inquadramento urbanistico (estratto PDR 3.3)



Fotografie





Descrizione struttura

La Chiesa di San Giacomo Maggiore si trova nel capoluogo del paese, in Via Franco Ferraris, 19. L'accesso carrabile non è consentito, mentre l'accesso pedonale avviene sia dalla Via Franco Ferraris che dalla Via della Chiesa. L'area è dotata di un adeguato numero di parcheggi.

Legenda

4	Accessibile in autonomia	X
3	Accessibile con difficoltà	
2	Accessibile con accompagnatore / parzialmente accessibile	
1	Non accessibile	

A09 – Chiesetta di Via Ferraris

Via	Franco Ferraris
Frazione	Capoluogo
Codice identificativo	A09
Vincoli amministrativi	Vincolo automatico: apposto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 42/2004

Inquadramento urbanistico (estratto PDR 3.3)



Fotografie



Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo

Descrizione struttura

La Chiesetta di Via Ferraris si trova in Via Franco Ferraris. L'accesso pedonale avviene direttamente dai marciapiedi presenti lato strada, l'accesso carrabile non è necessario. L'area non è dotata di parcheggi.

Legenda

4	Accessibile in autonomia	
3	Accessibile con difficoltà	
2	Accessibile con accompagnatore / parzialmente accessibile	X
1	Non accessibile	

Criticità rilevate


1. Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale;
2. Presenza di gradini con altezza superiore a 2,5 cm;
3. Assenza di segnaletica informativa – orientativa;

Criticità	Possibile soluzione
Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)
Presenza di gradino di altezza superiore a 2,5 cm	Acquisto e posa di piccola rampa per il superamento del gradino
Assenza di segnaletica informativa – orientativa	Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti

A10 – Chiesa di San Crispino

Via	Via Porana, 10
Frazione	Porana
Codice identificativo	A10
Vincoli amministrativi	Vincolo automatico: apposto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. 42/2004

Inquadramento urbanistico (estratto PDR 3.3)



Fotografie





Descrizione struttura

La Chiesa di San Crispino si trova in Frazione Porana, in Via Porana 10. L'accesso pedonale avviene direttamente dalla Via Porana, l'accesso carrabile non è consentito. L'area è dotata di parcheggi lato strada.

Legenda

4	Accessibile in autonomia	
3	Accessibile con difficoltà	
2	Accessibile con accompagnatore / parzialmente accessibile	
1	Non accessibile	X

Criticità rilevate

1. Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale;
2. Presenza di gradini con altezza superiore a 2,5 cm;
3. Assenza di segnaletica informativa – orientativa
4. Pavimentazione irregolare;

Criticità	Possibile soluzione
Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)
Presenza di gradino di altezza superiore a 2,5 cm	Acquisto e posa di rampa per il superamento del gradino
Assenza di segnaletica informativa – orientativa	Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare o installazione di landmark ambientali facilitanti
Pavimentazione irregolare	Creazione di apposito percorso in piano con pavimentazione regolare

A11 – Area verde vicino a peso pubblico

Via	Roma
Frazione	//
Codice identificativo	A11
Vincoli amministrativi	//

Inquadramento urbanistico (estratto PDR 3.3)




Fotografie



Comune di Pizzale
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA)

ET01 – Schede di rilievo





Descrizione struttura

L'area verde in questione si trova a fianco del peso pubblico, in Via Roma. L'accesso pedonale avviene direttamente dalla Via Roma, l'accesso carrabile non è consentito. L'area è dotata di parcheggi lato strada.

Legenda

4	Accessibile in autonomia	
3	Accessibile con difficoltà	X
2	Accessibile con accompagnatore / parzialmente accessibile	
1	Non accessibile	

Criticità rilevate

1. Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale;

Criticità	Possibile soluzione
Assenza di parcheggio riservato, mancanza di segnaletica orizzontale e verticale	Realizzazione di segnaletica orizzontale, acquisto e posa di segnaletica verticale, individuazione di area idonea e creazione di parcheggio riservato (il più possibile vicino all'accesso)